



Декларация: TP TC № RU Д-RU.ИМ43.В.00912
Сертификат: № РОСС RU.31653.04СПБ0.П04.029
Сертификат: № C-RU.ПБ68.В.03036

Прибор охранный

«Контакт 6»

Паспорт

Идентификационный номер прибора

1. Общие сведения

Прибор охранный «Контакт 6» (далее – прибор) предназначен для организации охраны многоквартирных домов, офисных центров, коттеджных поселков, садоводств и т.д.

Приборы «Контакт 6», установленные в каждой квартире или офисе, передают сообщения:

- на местный пульт охраны (например, на компьютер консьержа). Связь между пультом охраны и приборами проводная, по интерфейсу RS-485;
- на пульт центрального наблюдения (например, в мониторинговый центр охранного предприятия). В этом случае в одной из квартир или в комнате консьержа дополнительно устанавливается охранная панель «Контакт GSM-5-RT2». Связь между «Контакт GSM-5-RT2» и «Контакт 6» проводная, по интерфейсу RS-485. Связь между «Контакт GSM-5-RT2» и пультом центрального наблюдения через сеть GSM, городской телефонной сети (ГТС) или через интернет (Ethernet).

Прибор соответствует ТУ 4372-003-58343288-2015 и РМДЦ.021001.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

2. Разработчик

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8

3. Производитель

ООО «Завод «Ритм»
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А



4. Комплектность

Прибор охранный «Контакт 6»	1 шт.
Резисторы	1 к-т.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5. Технические характеристики

Параметр	Значение
Линия связи	Проводная (интерфейс RS-485)
Контроль состояния линий связи	+
Количество подключаемых шлейфов, шт.	3/6
Пораздельная (один или несколько разделов) постановка под охрану	+
Настройка порогов срабатывания (сопротивлений) для каждого шлейфа	+
Снятие/постановка под охрану с клавиатуры	+
Настройка кодов доступа и номера прибора с клавиатуры	+
Настройка параметров с персонального компьютера	+
Защита от подбора кода доступа (клавиатура блокируется после трех попыток неправильного ввода кода доступа)	+
Количество ненастраиваемых выходов (с открытыми коллекторами), шт.	2
Максимальный ток нагрузка выхода, мА	300
Скорость передачи данных при работе с программой InetServer, кб/сек	19200 или 115200
Скорость передачи данных при работе с прибором «Контакт GSM-5-RT2», кб/сек	19200
Напряжение питания, В	12±2
Контроль наличия основного питания	+
Энергопотребление в дежурном режиме, мА, не более	70
Габаритные размеры, мм	160×100×30
Масса, г, не более	300
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+35

6. Назначение элементов



Элемент	Назначение
+1-; +2-; +3-	Клеммы для подключения шлейфов сигнализации
GND, +12V (расположены рядом с клеммами «+1-», «+2-» и «+3-»)	Клеммы для подключения питания охранных датчиков (на клеммы подается постоянное напряжение +12В, если прибор включен)
GND, +12V, CPW	Клеммы для подключения питания прибора. Провод от клеммы CPW необходимо завести на вторичную обмотку трансформатора источника питания
OK1, +U(K), OK2	<p>Клеммы для подключения исполнительных устройств (сирен, реле и т.д) с максимальным токопотреблением 300 мА.</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK1 – выход 1 (отрицательный) с открытым коллектором для подключения любого исполнительного устройства, которое будет дублировать состояние разделов, назначенных на кнопку «EXIT/ВЫХОД». • OK2 – выход 2 (отрицательный) с открытым коллектором для подключения внешней сирены. • +U(K) – питание (плюс) для подключаемых исполнительных устройств.
A, B (RS485)	Клеммы для подключения шины данных, работающей по протоколу RS-485. Предназначены для подключения прибора к местному пульту охраны (через преобразователь RS485/232) или к охранной панели «Контакт GSM-5-RT2»
SA1	Тампер

7. Световая индикация и назначение кнопок

Индикатор/кнопка	Состояние	Режим
ARMED/ОХРАНА ¹	Горит	Разделы находятся под охраной, и ни по одному из них не было тревоги
	Мигает	Если происходит отсчет времени задержки на вход/выход или по одному/нескольким разделам были тревоги
	Не горит	Разделы сняты с охраны или на кнопку «EXIT/ВЫХОД» не назначен ни один раздел
INSTANT/РЕЖИМ	Не используется	
FIRE/ПОЖАР	Мигает	Пожарная тревога – сработали датчики в пожарном разделе
	Не горит	Пожарной тревоги нет, пожарные разделы в норме (не нарушены)
READY/ГОТОВ	Не используется	
POWER/СЕТЬ ²	Горит	Основное питание (220В) есть
	Мигает	Нет контроля основного питания (220В) или прибор работает от резервного источника питания (АКБ)
	Не горит	Напряжения питания на приборе нет
SERVICE/СЕРВИС	Горит	Происходит настройка с клавиатуры
	Мигает	Обрыв линии связи или нет связи с сервером
	Не горит	Связь с сервером есть, обрывов в линии связи нет
ZONES/ЗОНЫ	Горит	Состояние зон
	Не горит	Состояние разделов
Кнопка «ZONES/ЗОНЫ»		Изменяет режим отображения индикаторов в поле «ZONES/ЗОНЫ»
Кнопка «EXIT/ВЫХОД»		Производит постановку под охрану разделов, назначенных на кнопку «EXIT/ВЫХОД»
Кнопка «CANCEL/ОТМЕНА»		Отменяет последнее действие
		Подача сигнала «Пожарная тревога»
		Подача сигнала «Медицинская тревога»
		Подача сигнала «Тревожная кнопка»

¹ Индикатор показывает состояния разделов, которые ставятся под охрану нажатием кнопки «EXIT/ВЫХОД». Назначение разделов на эту кнопку производится в программе настройки. Подробнее – в руководстве по эксплуатации на прибор.


² Для корректной работы индикатора провод от клеммы CPW должен быть заведен на вторичную обмотку трансформатора блока питания.

8. Настройка прибора

Настраивайте прибор перед его монтажом на объекте. Установите на компьютер программу Contact6.exe³.

Подключитесь к прибору для настройки через преобразователь RS485/RS232.

Настройте все параметры прибора в соответствии со спецификой охраняемого объекта, опираясь на руководство по эксплуатации, доступное на официальном сайте www.ritm.ru.



9. Размещение и монтаж

Установите «Контакт-6» на охраняемом объекте в месте, где он будет защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений, находиться в пределах доступа пользователя. Производитель рекомендует осуществлять настройку прибора заранее, до установки на объекте.

Порядок монтажа:

1. Откройте корпус прибора.
2. Проведите все провода в специальное отверстие на задней крышке корпуса.
3. Надежно закрепите заднюю крышку корпуса на стене в зоне доступности пользователя.
4. Подключите охранные и пожарные шлейфы к клеммам «+ 1 -», «+ 2 -» и «+ 3 -».
5. Подключите цепи с исполнительными устройствами (реле, светодиоды, сирены и др.) к клеммам ОК1, +U(K), ОК2, если это необходимо.
6. Подключите питание охранных датчиков к клеммам GND и +12V, если это необходимо.
7. Подключите шину данных RS-485 к клеммам А и В.
8. Подключите цепь питания к клеммам GND, +12V и CPW. Провод от клеммы CPW заведите на вторичную обмотку трансформатора источника питания. Если провод от клеммы CPW не подключен, прибор не осуществляет контроль основного питания (220 В). Если питание прибора производится от блока питания производства компании «Ритм», провод от клеммы CPW подключите к клемме CPW на плате блока питания.
9. Включите источник питания.
10. Закройте крышку корпуса, надежно закрепив ее винтом.

³ <http://www.ritm.ru/documents/>

10. Техническое обслуживание и меры безопасности

Периодически, но не реже двух раз в год, проверяйте надёжность контактов и, при необходимости, зачищайте контактные площадки.

Работу с техническими средствами сигнализации производите с соблюдением Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

11. Транспортирование и хранение

Транспортирование прибора должно осуществляться в упаковке, в закрытых транспортных средствах. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. В помещениях для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

12. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие функциональность прибора, без предварительного уведомления потребителей.

13. Сведения о рекламациях

При отказе в работе или неисправности прибора в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска и ввода в эксплуатацию прибора, характера дефекта.

Неисправный прибор с актом о неисправности направлять по адресу покупки прибора, либо в ООО «НПО «Ритм»:

ООО «НПО «Ритм»
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
+7 (812) 325-01-02
www.ritm.ru info@ritm.ru