



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00493/22

Серия **RU** № **0369037**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты [pojtest@vniipo.ru](mailto:pojtest@vniipo.ru)

### ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ»

место нахождения 195248, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 30, 8, ОГРН 5067847567838, телефон +7 812 972 50 44, e-mail: [info@ritm.ru](mailto:info@ritm.ru), адрес места осуществления деятельности 192241, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ ЮЖНОЕ, ДОМ 37, КОРПУС 2, ЛИТ А

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РИТМ»

место нахождения 195248, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 30, 8, ОГРН 5067847567838, телефон +7 812 972 50 44, e-mail: [info@ritm.ru](mailto:info@ritm.ru), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 192241, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ ЮЖНОЕ, ДОМ 37, КОРПУС 2, ЛИТ А

### ПРОДУКЦИЯ

Система передачи извещений «Ритм» в составе:  
 Прибор объектовый оконечный (ПОО «Ритм» исп. 1) - РМДЦ.425649.001,  
 Расширитель SPI-LRC (радио модем) для ПОО «Ритм» исп. 1 - РМДЦ.425969.001,  
 Прибор пультовой оконечный (ППО «Ритм» исп. 1) - РМДЦ.425688.001,  
 РМДЦ.425628.111 ТУ «Система передачи извещений «Ритм». Технические условия».  
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0482ТР выдан 02.03.2022 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01. Акт о результатах анализа состояния производства № 16143 от 16.09.2021 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, раздел 9: пп. 9.2.2 - 9.2.6, 9.2.9, 9.2.10, 9.3).  
 Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.03.2022 ПО 14.03.2027  
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна (ф.и.о.)

Клюкин Алексей Валерьевич (ф.и.о.)

